
PRZDMIAR ROBÓT - instalacja wentylacji rehabilitacja

BUDOWA:

POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

**Przebudowa budynku byłej stołówki wraz ze zmianą sposobu użytkowania na
oddział rehabilitacji w Stykowie
ul.Świętokrzyska 125, Styków
27-230 Brody**

INWESTOR:

POWIAT STARACHOWICKI

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1		Wentylacja nawiewno - wywiewna sali fizjoterapi		
1.1	KNR 0217 0114-0200	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 %	32,500	m2
1.2	KNR 0916 0109-0100	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm	32,500	m2 izolacji
1.3	KNR 0217 0138-0100	Kratka tłumiąca typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	1,000	szt.
1.4	KNR 0217 0155-0200	Tłumiki akustyczne o śr.do 200 mm	2,000	szt.
1.5	KNR 0217 0131-0200	Przepustnice jednopłaszczyznowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 200 mm	8,000	szt.
1.6	Kalkulacja własna	Zakup i montaż - Centrala nawiewno-wywiewna VUT 600 EH EC, V=600m3/h (ogrzewanie elektryczne)	1,000	szt.
1.7	KNR 0217 0147-0100	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie kołowe typ B i C o śr.do 315 mm	1,000	szt.
1.8	KNR 0217 0140-0200	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 280 mm	8,000	szt.
1.9	KNR 0217 0149-0200	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 250 mm, w układach kanałowych	1,000	szt.
1.10	KNR 0217 0145-0200	Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr.do 250 mm z pionowym wylotem powietrza	1,000	szt.
1.11	KNR 0401 0424-0500	Wycięcie otworów dla wentylacji w dachu	2,000	miejsc.
2		Pozostałe pomieszczenia - wentylatory indywidualne		
2.12	KNR 0401 0322-0200	Obsadzenie wentylatorów ściennych EDM-80	14,000	szt.
2.13	KNR 0401 0322-0200	Obsadzenie wentylatorów ściennych EDM-100	5,000	szt.
2.14	KNR 0401 0322-0200	Obsadzenie wentylatorów ściennych DECOR 200	1,000	szt.
2.15	Kalkulacja własna	Przewód elastyczny, izolowany DN 100	15,900	m